

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 25.1067

Revisão/Review
01

Emissão/Issue
12 de setembro de 2025
September 12, 2025

Validade/Expiration
11 de setembro de 2027
September 11, 2027



Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

Induscabos Condutores Elétricos Ltda.

avaliou o produto/has had

Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE ou TR XLPE) para tensões de isolamento de 1,8/3kV até 20/35 kV.

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação/evaluated and meets the requirements of the certification program

**Standard Operation Procedure-
ULID-019112**

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./and can display the Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.1067

Emissão/Issue
12 de setembro de 2025
September 12, 2025

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration
11 de setembro de 2027
September 11, 2027

Solicitante/Certificate Holder
Party site number 595295

Induscabos Condutores Elétricos Ltda.
Avenida Induscabos, 300, Vila Jaú, Poá, SP, CEP 08559-300, Brasil
CNPJ: 48.063.416/0001-85

Fabricante/Manufacturer
Party site number 595295

Induscabos Condutores Elétricos Ltda.
Avenida Induscabos, 300, Vila Jaú, Poá, SP, CEP 08559-300, Brasil
CNPJ: 48.063.416/0001-85

Escopo da Certificação/
Scope of Certification

Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE ou TR XLPE) para tensões de isolamento de 1,8/3 kV até 20/35 kV.

Modelo de Certificação/
Certification model

5

Norma(s) Aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR 7287:2023

Identificação UL Solutions/
UL Solutions identification

BR1607/Vol.1/Sec.2

Informações de auditoria/Audit information:

Local da auditoria/Audit location	Data de realização/Perform Date
Fabricante Manufacturer	16 de julho de 2025 July 16, 2025

Informações adicionais/Additional information:

Certificado do ciclo de certificação anterior / Certificate of the previous certification cycle	Número / Number	Emissão / Date of issue	Validade / Expire date
	UL-BR 23.1497	03/10/2025	02/10/2025

Marcação / Marking:

Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de até 50 cm, devem ser marcadas de forma indelével, no mínimo as seguintes informações.

- Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);
- Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em milímetros quadrados;
- Tensão de isolamento: Uo/U, em quilovolts;
- Material do condutor, da isolamento e da cobertura, através das siglas estabelecidas na NBR 6251;
- Ano de fabricação;
- Número da norma "NBR 7287";
- Marca da UL do Brasil Certificações.

Características Nominais / Ratings:

Os cabos de potência com isolamento extrudada de polietileno reticulado (XLPE) são utilizados em circuitos de geração, distribuição e utilização de energia elétrica em tensões de 1 kV a 35 kV.

Descrição do Equipamento (produto) / Product Description:

Os Cabos de Potência com isolamento extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de 1 kV a 35 kV são classificados como:



UL do Brasil Ltda
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 2 / 4
Form-ULID-019651 V3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.1067

Emissão/Issue

12 de setembro de 2025

September 12, 2025

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration

11 de setembro de 2027

September 11, 2027

- a) Tensão de isolamento Uo/U;
- b) Temperatura no condutor, em regime permanente não deve ultrapassar 90°C.

Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil previstas no(s) procedimento(s) específico(s).
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil provided for in the specific procedure(s).
2. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade acesse: <https://iq.ulprospector.com/> e utilize o código de Identificação UL Solutions informado acima (BR1607) na busca.
To check the updated regularity of this Certificate of Conformity, visit: <https://iq.ulprospector.com/> and use the UL Solutions Identification code provided above (BR1607) in the search.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima.
This certificate applies to the products that are identical to the investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil that will decide about certificate force.
5. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o programa acima citado.
This license is related to a commercial proposal and to the program above cited.

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	Data/ Date	Descrição da revisão/ Revision description
01	12 de setembro de 2025 September 12, 2025	Correção do SOP e inclusão da norma / SP correction and Standart inclusion
00	12 de setembro de 2025 September 12, 2025	Emissão inicial/Initial issue
A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones		

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1067**

Emissão/Issue
12 de setembro de 2025
September 12, 2025

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration
11 de setembro de 2027
September 11, 2027

Anexo I/Attachment I:

Identificação da família de produtos Certificados: Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de polietileno reticulado (XLPE ou TR XLPE) para tensões de isolamento de 1,8/3 kV até 20/35 kV.

Identification of the family of Certified products: Power cables with solid extruded cross-linked polyethylene insulation (XLPE or TR XLPE) for insulation voltages from 1.8/3 kV to 20/35 kV.

Marca/ Brand name	Modelo/ Model	Descrição/ Description	Código de barras/ Bar code number
Cabo Indulink / Cabo Indulink- AL Solar Wind.	Cabo de potência Indulink, tensões 1,8/3 kV até 20/35 kV – Classe 2 - Seções: 10 mm ² a 630 mm ² - Formações: 1, 2 e 3 condutores.	Cabo de potência, condutor cobre ou alumínio classe 2, bloqueado ou não, isolado com composto extrudado termofixo de polietileno reticulado (XLPE ou TR XLPE), cobertura com composto termoplástico (ST2 ou ST7), para tensões de 1,8/3kV até 20/35kV e temperatura no condutor em regime permanente de 90°C. - Seções: 10 mm ² a 630 mm ² - Formações: 1, 2 e 3 condutores.	N/A